

angenommen am 12.06.2013

Schwimm- und Badebeckenwasserkommission (BWK) des Bundesministeriums für Gesundheit beim Umweltbundesamt

Ergebnisprotokoll

5. Sitzung am 12.03.2013 im Umweltbundesamt, Dienstgebäude Berlin-Dahlem, Corrensplatz 1

TOP 1 und 2 Begrüßung und Tagesordnung

Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und die Gäste. Die Tagesordnung wird angenommen.

TOP 3 Genehmigung der Protokolle der Sitzung vom 02.10.2012

Die Protokolle der 4. Sitzung am 02.10.2012 werden angenommen.

TOP 4 Termine der nächsten Sitzungen

Die nächste Sitzung findet am 12.06.2013 im UBA Berlin Corrensplatz 1, Sitzungssaal 5 statt. Für die darauffolgende Sitzung wird der 24.09.2013 vorgeschlagen.

TOP 5 Entwurf der überarbeiteten Empfehlung „Hygieneanforderungen an Bäder und deren Überwachung“

Vom UBA wurde im Auftrag des BMG im Jahr 2011 eine Länderabfrage zu Schwimm- und Badebeckenwasser durchgeführt. Ein wesentliches Ergebnis war, dass die große Mehrheit der Gesundheitsämter sowohl mit der DIN 19643 „Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ als auch mit der Empfehlung von UBA und BWK „Hygienische Anforderungen an Bäder und deren Überwachung“ aus dem Jahr 2006 arbeitet. Es wurde aber auch ein Überarbeitungs- bzw. Ergänzungsbedarf für die Empfehlung gesehen, insbesondere in Ermangelung einer Schwimm- und Badebeckenwasserverordnung. In der Überwachungspraxis wird daher die Empfehlung als Gesetzesatz angesehen. Hinzu kommt, dass die DIN 19643 seit November 2012 novelliert vorliegt, und deshalb die Empfehlung „Hygieneanforderungen an Bäder und deren Überwachung“ aus dem Jahr 2006 zwingend an den Kenntnisstand der überarbeiteten Norm angepasst werden muss.

Dieser Aufgabe hat sich die Kommission angenommen und zur Sitzung einen Entwurf vorgelegt. Der Entwurf wird diskutiert. Aus Zeitgründen kann das Papier nicht vollständig besprochen werden, so dass die Diskussion auf der nächsten Sitzung fortgesetzt wird.

TOP 6 Ergebnisse der Untersuchung von Chlorit, Chlorat und Bromat in Beckenbädern

Der Kommission werden Ergebnisse einer Untersuchung von Chlorit, Chlorat und Bromat in Beckenbädern der Schweiz vorgestellt.

TOP 7 Entwurf der Stellungnahme der BWK zur hygienischen Sicherheit von Bädern nach DIN 19643 und Kleinbadeteichen

Aus Zeitgründen entfällt dieser TOP. Er wird in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen.

TOP 8 Entwurf einer Empfehlung zur Eignungsprüfung für Kunststoffe im Schwimm- und Badebeckengebiet

Die Prüfung und Beurteilung von Materialien im Schwimm- und Badebeckengebiet erfolgte bisher nach der „Empfehlung des BGA zur Eignungsprüfung für Kunststoffmaterialien im Schwimm- und Badebeckengebiet (KSW)“ aus dem Jahr 1989. Diese Empfehlung bezog sich wiederum auf die Empfehlung zur Prüfung von Materialien für den Bereich Trinkwasser aus dem Jahr 1977 (KTW-Empfehlung). In der Zwischenzeit wurde diese KTW- Empfehlung durch das UBA zurückgezogen und durch sog. „KTW-Leitlinien“ ersetzt. Damit war die Beurteilungsgrundlage der KSW-Empfehlung nicht mehr existent und die Erarbeitung einer neuen Empfehlung zur hygienischen Eignungsprüfung von Kunststoffmaterialien im Schwimm- und Badebeckengebiet notwendig geworden. Die neue Beurteilungsgrundlage liegt inzwischen als Entwurf vor. Sie wird mit Zustimmung der Kommission nach Fertigstellung als „Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von nichtmetallischen Werkstoffen im Schwimm- und Badebeckengebiet (KSW-Leitlinie)“ des UBA veröffentlicht werden.